NAPIĘCIE: 230/400V, 50Hz



Obwód	TE.01	TE.02	TE.04	TE.05	TE.06	TE.07	TE.08	TE.09	TE.10	TE.11
Opis	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V	Odbiór 230V
Pomieszczenie	Wyciąg W2	Wyciąg W4	Wyciąg WC2	Wyciąg WC2	Wyciąg WC2	Wyciąg WC2	Nagrzewnica AGW2	Nagrzewnica AGW1	Kurtyna powietrzna Defender 150	Kurtyna powietrzna Defender 200WH
Moc	0,03 kW	0,044 kW	2 W	2 W	2 W	2 W	0,61 kW	0,61 kW	0,40 kW	0,40 kW

TE

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA W UKŁADZIE:
TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM:
IZOLACJA ROBOCZA

Nazwa inwestycji: **Remont obudowy zewnętrznej budynków, przebudowa instalacji wewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku głównym i zmiękczalni, rozbudowa budynku technicznego, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku zmiękczalni Ciepłowni Rąbin ZEC Sp. Z o.o. przy ul. Torowej 40 w Inowrocławiu**

Adres budowy: **88-100 INOWROCŁAW, UL. TOROWA 40 DZ. NR 12/4, 43/2, 47**

Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Torowa 40
88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY

Treść rysunku: **INSTALACJA ZASILANIA - SCHEMAT CZ I**

Data: 20 Styczeń 2012 r. | Rys. Nr 3

Podpis

Projektował: Jan Sparzyński	WBPP-NB-72w/298/82
Sprawdzający: Edward Koźliński	AUB-KZ-7210/199/89

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą nr 83 z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych