

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Czy w poz.43-46: zawór mufowy wodociągowy ma to być zawór żeliwny ocynkowany grzybkowy?
Odp.: Tak
2. Poz. 63-69: zawór TAJ02000: polski przedstawiciel producenta tych zaworów zakończył z nimi współpracę i obecnie zawory te nie są dostępne, a sukcesywne dostawy od producenta z Hiszpanii są kosztowne i długotrwałe. Czy dopuszczacie Państwo inny rodzaj zaworów?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju zaworów.
3. Poz.70-75: zawór zwrotny mufowy PN16 z grzybem stalowym: czy grzyb ma być ze stali nierdzewnej, czy dopuszczacie Państwo grzyb mosiężny?
Odp.: grzyb ma być ze stali nierdzewnej.
4. Poz.76-81: zawór zwrotny mufowy PN10 z grzybem stalowym: czy grzyb ma być ze stali nierdzewnej, czy dopuszczacie Państwo grzyb mosiężny?
Odp.: Zamawiający dopuszcza grzyb mosiężny.
5. Poz.133: odpowietrznik VASA 3/8"-nie występuje w tej średnicy, czy można przedstawić ofertę na odpowietrznik Valmat 3/8", gdzie wydatek powietrza to max 7l/min
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmian.
6. Czy w poz. 49 dopuszczacie Państwo zabudowę zaworu DN250 L=450
Odp.: Nie
7. w poz. 82-87, jakie konkretnie zawory przedstawić w ofercie, gdyż:
Zawory Ballorex Venturii - zawory równoważące wyposażone w króćce pomiarowe
Ballorex DRV - zawory równoważące bez króćców pomiarowych
Odp.: zawory bez króćców pomiarowych
8. Czy do oferty należy dołączać karty katalogowe
Odp.: Zgodnie z pkt. 7.5 SIWZ
9. Zawory kulowe kołnierzone (poz.1-11 ; poz.12-20; poz.47 - 49) mają być z pełnym przelotem czy mogą być ze zredukowanym przelotem ?
Odp.: dla poz. 1-11; 12-20 zawory ze zredukowanym przelotem, dla poz. 47-49 zawory z pełnym przelotem.
10. Zawory kulowe do wspawania (poz.21 - 29 ; poz.30-35) mają być z pełnym przelotem czy ze zredukowanym?
Odp.: zawory ze zredukowanym przelotem
11. Zawór kulowy mufowy (poz.54-62) czy mają to być zawory z korpusami ze stali węglowej (ciepłownicze) czy też zwykłe zawory kulowe z korpusami z brązu niklowanego ?
Odp.: zawór z brązu niklowanego
12. Zawór kulowy mufowy seria TAJ02000 - system antykamienny -(poz.63-69) czy mogą być dopuszczone zamienniki innego producenta ? A jeżeli nie będzie od strony technicznej dokładnego zamiennika to jakie zawory można zaproponować?
Odp.: Stosować zawory TAJ02000
13. Zawory zwrotne mufowe z grzybem stalowym (poz.70-75 oraz 76-81) czy chodzi o zawory zwrotne mufowe sprężynowe , talerzowe czy też o zawory zwrotne grzybkowe typu M3003
Odp.: Zawory zwrotne mufowe sprężynowe

Inowrocław, dnia 08.04.2016 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek