

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

1. W związku z wycofaniem z produkcji wymienników typ XB 51K-1 60 firmy Danfoss

Proszę o podanie :

- a. mocy wymienników
- b. parametrów pracy sieci
- c. parametrów pracy instalacji wewnętrznej

do nowego doboru urządzeń.

Odp. Moc cieplna 250 KW , $T_z / T_p = 125 / 70$, $t_z / t_p = 80 / 60$

+ zbliżone gabaryty do Danfoss XB 51H-1 60, taki sam rozstaw i średnice króćców montażowych oraz sposób montażu.