

**W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :**

1. Prosimy o podanie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego w odległości 1m od wentylatora.
2. Zwiększenie mocy silnika wentylatora z 132 kW na 160 kW. Silnik 132 kW ma zbyt małą moc do wentylatora o podanych parametrach a moment obrotowy wentylatora jest prawie równy momentowi silnika bez zapasu. Zastosowanie silnika o mocy 132 kW nie zapewni osiągnięcia wymaganych parametrów wentylatora i instalacji.

Odpowiedzi na pytania:

1. Max poziom ciśnienia akustycznego dla wentylatora w odległości 1m do 85 dB.
2. Utrzymujemy moc silnika na poziomie 132 kW.

Inowrocław, dnia 25.04.2016 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek