

**UWAGA ZMIANA !**

W związku z zaistniałym błędem w odpowiedzi na pytanie nr 8 udzielamy wyjaśnień :

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w wyrobach preizolowanych rur stalowych przewodowych ze szwem spiralnym, wykonanych zgodnie z PN-EN 10217-5/A1? W załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej (projektowej) w pkt. 2.1 na str. 7 zapisano: „*rura stalowa ze szwem wzdłużnym*”, natomiast poniżej tego zapisu oraz w załączniku nr 1 do SIWZ powołano Normę PN-EN 10217-5, która wskazuje na rury ze szwem spiralnym.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur przewodowych stalowych ze szwem spiralnym .**

Inowrocław, dnia 22.11.2016 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek