

W sprawie przetargu wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela odpowiedzi :

1. Czy zapis zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ – badanie spoin w ilości 100 % połączeń spawanych
 - dla DN ≥ 250 – badanie metodą radiograficzną,
 - dla DN < 250 – badania metodą ultradźwiękowądotyczy wyłącznie połączeń spawanych wykonanych na budowie, natomiast kształtki mają być badane zgodnie z Normą PN-EN 448 ?
Czy zapis ten dotyczy również połączeń spawanych wykonanych fabrycznie, występujących w preizolowanych kształtkach (np. kolanach) ?
Odp.: Zapis dotyczy wyłącznie połączeń spawanych wykonanych na budowie.

Inowrocław, dnia 24.11.2016 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błazek