

**ZESTAWIENIE ARMATURY I URZĄDZEŃ WĘZŁA
CIEPLNEGO DWUFUNKCYJNEGO c.o./c.t. + c.w.u**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1	Wymiennik c.o. /c.t. + izolacja	
2	Wymiennik c.w.u. + izolacja	
3	Pompa obiegowa c.o. z izolacją	
4	Pompa cyrkulacyjna c.w.u.	
5	Naczynie zbiorcze przeponowe c.o.	
6	Naczynie zbiorcze przeponowe c.w.u. z osprzętem	
7	Stabilizator c.w.u. emaliowany + izolacja	
8	Wodomierz uzupełniający	
9	Filtrodmulnik magnetyczny	
10	Filtr siatkowy mufowy	
11	Zawór bezpieczeństwa c.o.	
12	Zawór bezpieczeństwa c.w.u.	
13	Zawór zwrotny mufowy z metalowym grzybkiem	
14	Automatyczny zawór uzupełniający	
15	Zawór odcinający kulowy z końcówkami do spawania	
16	Zawór odcinający kulowy mufowy	
17	Separator powietrza	
18	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym	
19	Złącze samoodcinające SU	
20	Zawór równoważący	
21	Licznik ciepła (wstawka)	
22	Zawór regulacyjny różnicy ciśnienia i przepływu	
23	Zawór regulacyjny	
24	Siłownik zaworu regulacyjnego	
25	Czujnik temperatury zewnętrznej	
26	Czujnik temperatury zanurzeniowy	
27	Manometr tarczowy z osprzętem	
28	Termometr techniczny;oprawa stalowa	