

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Czy pojemność standardowa stabilizatora 300dm³, o której mowa w wytycznych do projektowania, jest ostateczna. Co w przypadku gdy z obliczeń wynika, że optymalny stabilizator większy lub mniejszy np. 250 lub 400dm³. Powyższe informację są niezbędne do optymalnego doboru urządzeń węzłów ciepłych.

Odp. : pojemność stabilizatora przyjmować $V = 300 \text{ dm}^3$

2. Czy ogłoszone przez Państwa postępowanie nr 01/2017 na sukcesywne dostawy węzłów ciepłych w okresie 01.03.2017 do dnia 28.02.2020 dotyczy samej dostawy węzłów ciepłych czy też dostawy węzłów ciepłych wraz z ich montażem ?

Odp.: Zgodnie z pkt. 3 załącznika nr 4 do SIWZ Wytyczne do projektowania i wymagania dla węzłów ciepłych

Inowrocław, dnia 24.01.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek