

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Zgodnie z obliczeniami wykonywanymi przy użyciu programu producenta dla podanych parametrów należy dobrać co najmniej 2 wymienniki połączone szeregowo dla modułu ciepłej wody. Czy Zamawiający dopuszcza dobór i montaż innych wymienników niż wymienione w wytycznych (S1, JAD 5.36) by możliwe było zastosowanie pojedynczego wymiennika .

Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dobrania pomp produkcji WILO do zastosowania w obiegu centralnego ogrzewania?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuszcza montowanie filtrodmulników z wkładem magnetycznym malowanych powłoką antykorozyjną ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dopuszcza montowanie zaworów odcinających innych producentów niż ARCO w module ciepłej wody?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie automatyki równoważnej do tej produkcji Danfoss?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Inowrocław, dnia 26.01.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek