

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Jaki zakres obejmują prace podłączeniowe węzła ciepłego? Czy jest to podłączenie strony sieciowej węzła do przyłącza sieci czy podłączyć należy również stronę instalacyjną? Czy rurociągi należy pomalować i zaizolować? Jakie są orientacyjne odległości przyłącza od miejsca montażu węzłów?

Odp. : W zakres dostawy węzłów ciepłych wchodzi :

- wniesienie węzła
- skręcenie węzła
- wypoziomowanie węzła.

Pozostałe prace związane z podłączeniem węzła do instalacji i przyłącza c.o. leżą po stronie Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający anuluje odpowiedź do pytania nr 3 z dnia 31.01.2017 r.

2. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do obliczenia ceny brutto ?

Odp.: Do obliczenia wartości oferty brutto należy zastosować 23% stawkę podatku VAT

Jednocześnie informujemy, że w załączniku nr 1 formularza ofertowego cenę jednostkową należy podać netto.

3. Według wytycznych doboru węzłów należy dobrać regulator różnicy ciśnień PN25 jednak pozostałe urządzenia mogą być PN16. Czy w związku z tym regulator różnicy ciśnień może być również PN16 ?

Odp. : Należy dobrać regulator różnicy ciśnień PN25

Inowrocław, dnia 02.02.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Anita Błażek