

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. W trakcie wizji lokalnej pracownik ZEC stwierdził że :

- a) na odcinku sieci biegnącej w chodniku od wyjścia z węzła przy ul. Kielbasiewicza 12 seg.A do budynku Błażka 4 seg. C biegnie stary kanał c.o. i c.w c.z. czynny do demontażu. Na trasie projektowana jest nowa sieć c.o.. Nie wynika powyższe z projektu technicznego wskazującego odcinki sieci i kanałów do demontażu.
- b) pracownik poinformował , iż chodniki z polbruki ułożone są na płytach betonowych (dotyczy tras sieci)

Proszę o wyjaśnienie wobec powyższego czy demontaż kanałów, rur oraz betonów traktowane będzie jako roboty dodatkowe.

Odp.: a) odcinki do demontażu są podane w pkt. 6.1. Demontaż przyłącza ciepłego str. 10 dokumentacji technicznej nr 2530

b) Zamawiający informuje, że nie traktujemy tych prac jako roboty dodatkowe.

2. W związku z wymogiem określonym w pkt. 10 SIWZ tj.:

„Wymagane potwierdzenie uprawnień, doświadczenia, referencje, certyfikaty jakości. Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty potwierdzające ich uprawnienia i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Dokumenty, o których mowa mogą dotyczyć podwykonawców w zakresie prac, jakie będą wykonywali w trakcie realizacji zamówienia”, prosimy o potwierdzenie , że Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego w zakresie wymaganego doświadczenia jeżeli podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotu trzeciego w zakresie wymaganego doświadczenia jeżeli podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia.

Inowrocław, dnia 02.06.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek