

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

W nawiązaniu ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (...) zwraca się z pytaniem:

W zał. nr 4 SIWZ „**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SYSTEMU RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY WODNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE**” pkt. **IZOLOWANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH pkt.3 Ostony izolacji na połączeniach spawanych:** dla średnic rur przewodowych od DN-20 do DN-200 muszą stanowić mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. W specyfikacji materiałowej, natomiast, w poz. 81-84 mufy dla rur osłonowych od DN-200 do DN-315 przedstawione są jako mufy zgrzewane elektrycznie.

Czy w związku z powyższym, jako nadrzędny należy traktować zapis w wymaganiach technicznych wg załącznika nr 4, czy zapis z formularza ofertowego (zał. nr 1)? Czy przy zmianie złącz na sieciowane radiacyjnie Oferent może dokonać zmiany w zapisie w formularzu cenowym? Czy w przypadku zastosowania złącz elektrycznie zgrzewanych Zamawiający dopuści złącza elektrycznie zgrzewane zwijane typ DX II produkcji ZPU Międzyrzecz sp. z o.o.?

Odp. :

Zamawiający utrzymuje zapis w Załączniku nr 4 Do SIWZ.

Zamawiający zmienia zapisy w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) poz. 81 i 82 które przyjmują brzmienie :

81	Mufa kompletna termokurczliwa sieciowana radiacyjnie DN 200 (+pianka)	kpl.		4	
82	Mufa kompletna termokurczliwa sieciowana radiacyjnie DN 225 (+pianka)	kpl.		4	

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie złączy elektrycznie zgrzewanych typu DXII ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

UWAGA ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO – na stronie internetowej.

Inowrocław, dnia 08.06.2017 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek