

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. W zadaniu nr 3 Wymienniki wykonane ze stali o podwyższonej jakości 316 L w pozycji 18 i 19 przywołano podgrzewacze pojemnościowe z węzownicą produkcji GALMET . W katalogu GALMETU nie znaleźliśmy podgrzewacza, który spełnia wymagania tmax węzownicy 130°C. Prosimy o podanie numeru katalogowego. Czy jest możliwość dopuszczenia złożenia oferty na podgrzewacz którego parametry są zgodne z katalogiem tj. dla tmax węzownicy 110°C ?

Odp. : Zamawiający informuje, że poz, 18 i 19 przyjęć należy podgrzewacz pojemnościowy stojący SGW(S) GALMET (tmax.110)

Inowrocław, dnia 17.04.2018 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek