

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Z uwagi na zastosowanie w specyfikacji nieprawidłowego czujnika temperatury SAMSON typ 5207-47 dla układu CO, CT, zwracamy się z prośbą o zmianę tego typoszeregu na typoszereg 5207-30

Odp. : Zamawiający zmienia w specyfikacji czujnik temperatury dla układu CO, CT na typoszereg SAMSON typ 5207-30

2. W przypadku schematu technologicznego dla węzłów ciepłych jednofunkcyjnych , prosimy o naniesienie zmiany w zakresie miejsca włączenia rurki impulsowej regulatora nr13. Nowe włączenie za filtro-odmulaczem, a nie przed urządzeniem filtrującym .

Odp.: Zamawiający pozostawia bez zmian schemat technologiczny dla węzłów ciepłych jednofunkcyjnych.

Inowrocław, dnia 14.01.2020 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek