

W sprawie przetargu wpłynęło pytanie na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi :

1. Pytanie - do: Wytycznych do projektowania i wymagania dla węzłów ciepłych ZEC Sp. z o.o. w Inowrocławiu; Rurociągi – izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stosowania rur ze stali nierdzewnej typ 304 w celu wykonania sekcji c.w.u., z.w.u. oraz cyrkulacji w obrębie oferowanych węzłów ciepłych.

Odp. : Zamawiający zgodę na zastosowanie rur ze stali nierdzewnej typ 304

Inowrocław, dnia 17.01.2020 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek