

INFORMACJA

Dotyczy udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 17.01.2020 roku w sprawie zastosowania i dopuszczenie stosowania rur ze stali nierdzewnej typ 304 w celu wykonania sekcji c.w.u., z.w.u. oraz cyrkulacji w obrębie oferowanych węzłów cieplnych.

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytanie udzielił zgody na zastosowanie rur ze stali nierdzewnej typ 304 , jednak po głębszej analizie i biorąc pod uwagę warunki gwarancji oraz uwzględniając warunki pracy węzłów cieplnych w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Inowrocławia Zamawiający pozostaje przy pierwotnych zapisach SIWZ należy stosować po stronie instalacji wewnętrznej c.w.u. rury i kształtki ze stali nierdzewnej co najmniej typu 316. Grubości ścianek znormalizowane.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur ze stali nierdzewnej typ 304.

Inowrocław, dnia 28.01.2020 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek