

**W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :**

1. Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie muf kolanowych SXBWP ?  
Odp.: Zgodnie z dokumentacją stosować kolana preizolowane.

Inowrocław, dnia 19.02.2021 r.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anita Błażek