

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :

1. Czy dopuszczają Państwo przyjęcie do wyceny muf zgrzewanych elektrycznie typu DX-II produkcji ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w/w muf

2. Dla średnicy 168,3 mm na schemacie montażowym wrysowany jest zawór preizolowany odcinający z odpowietrzeniem „HU”, uwzględniony także w zestawieniu materiałów w poz. 45, natomiast na profilu nie uwzględniono tego zaworu. W związku z tym, czy na odgałęzieniu za pkt. 36 należy umieścić zawór preizolowany z odpowietrzeniem ?

Zamawiający informuje, że ze względów technicznych należy pominąć odgałęzienie z uskokiem 2 x Ø608/800 x 168/250 w pkt. 36