

**W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi :**

1. W SIWZ pkt 3 dla zadania 2 określają Państwo przedmiot zamówienia, prosimy o zlokalizowanie wymienionego przyłącza ul. Krzywińskiego 16? Na schemacie sieci ciepłej rys.12 oraz w projekcie budowlano-wykonawczym opisane zostało tylko przyłącze 16A.

**Należy przyjąć przyłącze c.o. do budynku Krzywińskiego 16A**

2. Proszę o pilne załączenie schematów montażowych/załączone są tylko obliczeniowe, a podpisane jako montażowe/ na zadanie 2 i 3.

**Zamawiający informuje, że schematy montażowe dla zadania nr 2 i 3 zostały zamieszczone pod pozycjami : Rys. nr 12 i rys. nr 6**

2.W jakim zakresie należy demontować komory i kanały.

**Zgodnie z dokumentacją techniczną.**

3.Czy należy demontować kanały "stare przyłącza do budynków lub między budynkami będące poza trasą nowej sieci.

**Zgodnie z dokumentacją techniczną.**

4.Czy na zadaniu 2 w ul Marszałka Piłsudskiego należy przewidzieć nowe rury osłonowe i tym samym rozkopanie jezdni?co z przejściami w innych ulicach i na innych zadaniach tzn. czy stare kanały lub rury osłonowe są dostosowane do nowych średnic sieci?.

**Zgodnie z dokumentacją techniczną i decyzjami administracyjnymi.**

5. Proszę o doprecyzowanie, jakie dokumenty podwykonawców należy dołączyć do oferty, zgodnie z pkt. 8 ppkt. 8.9 SIWZ

**Kserokopie ich uprawnień do wykonania zamówienia z zakresu prac, jakie będą wykonywali**

6. Dot. Zadania nr 1 – Zamawiający w załączonych zestawieniach materiałowych uwzględnił pozycję „Kolano preizolowane 5D z podwójnym alarmem”, czy oznaczenie promienia gięcia kolana preizolowanego jest zapisem poprawnym? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolan preizolowanych 1,5D lub 2,5D?

**Zgodnie z dokumentacją techniczną. Należy zapoznać się z SIWZ pkt. 3.6**