

W sprawie przetargu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi

1. W związku z wprowadzeniem na rynek w 2023r. przez Wilo pomp nowszej generacji o oznaczeniu Stratos Pico 15/0,5-6 oraz Stratos Pico 25/0,5-6 (zastępujących dotychczasowe Stratos Pico 15/1-6 i Stratos Pico 25/1-6) proszę o informację czy oferta może uwzględniać dostawę pomp nowszej generacji?

Odp. Tak oferta może uwzględniać dostawę pomp nowszej generacji.

2. Pompa Stratos Pico 25/1-6 oraz jej następcą Stratos Pico 25/0,5-6 dostępne są w wykonaniu o długości montażowej 130mm i 180mm. Proszę o potwierdzenie jaka długość montażowa jest przez Państwa wymagana?

Odp. Długość montażowa 180 mm

Przewodnicząca komisji przetargowej
Anita Błażek

Inowrocław, dnia 28.02.2023 r.